



وزارة البيئة والمياه والزراعة

Ministry of Environment, Water & Agriculture

المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia

المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان

الإدارة العامة للمشايخ

الرقم

التاريخ

المرفقات

اسم المشروع: مشروع استكمال شبكات وخزانات مياه الحميراء

اسم المادة: معدات الحماية من المطرقة المائية الكمية والوحدة في العقد : عدد ٢

مكان الاستخدام: مفاصل () - غرف تفتيش () - غرف محابس () - خزان مياه () -
مبني (✓) - خط انحدار () - محطة معالجة () - محطة ضخ ()

ت. ١٢٦٨٧٢٢٧٥

ص.ب

البريد الإلكتروني:

بلد المنشأ:

رقم البند بجداول الكميات: 7-7

المواصفات المقترحة للبند

مواصفات البند بالعقد

-- (توريد شركة تواجر الدولية للتجارة والخدمات الهندسية)
(h&h henriques & henriques s.a.)

سماعات الحماية من المطرقة المائية شاملة الأعمال المدنية المطلوبة
وكافة ما يلزم للتشغيل الآمن طبقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة .

-- (توريد شركة عبدالله ابونيان التجارية)

-- وذلك لمعدات رفع البطحان و المدخل

(CHARLATTE)

المقاول: شركة الأوبصر الوطنية للمقاولات (ج.ع.ع. عبد النبي سابقاً)

الختم

التوقيع

الاسم / م. مؤمن الخولي

توسية الاستشاري:

-- توصي باعتماد المورد h&h henriques and henriques s.a. لتوريد المنظومة من شركة تواجر الدولية للتجارة والخدمات الهندسية
Medkhal (100L/25 bar)

وبطرة (Betham (400L/16 bar) طبقاً لجدول الكميات والمخططات المعتمدة وحسب المواصفات والمقاييس
وأصول الصناعة وتوجيهات المهندس المشرف



التوقيع

الاسم

م. أنور عبدالرحمن

--قرار المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان---

Approved to supply surge control system from (h&h) origin (Bartogel) for Medkhal (100L, 25bar) Tested to 27.5 bars and Betham (400L, 16 bar) tested to 24bars c/w bladder and x-ray spot 100%.

معتد من مديرية المياه بجازان ()

معتد من الوزارة ()

مدير الإدارة العامة للمشايخ

رئيس القسم المختص

المهندس المختص

م/حسن سلاله الصبيحي

[Signature]

[Signature]
Hasan
alzaem
23/10
1436



Arabia
Electricity
Jazan Region



المملكة العربية السعودية
وزارة المياه والكهرباء
المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان
الإدارة العامة للمشايخ
(٢٧٦)

الموضوع / الاعتماد الفني والمائي لمنظومة الطرق المائي بمحطة الضخ

المحترمين

السادة / مكتب مسار للاستشارات الهندسية

ت/٠١١٢٢٩٥٠٥٢

ف/٠١١٢٢٩٥٠٣٩

ص ب/٣٢٨٠ جازان

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،،

إشارة إلى الخطاب رقم ١٤٣٧/٧٠٠١٢/٩٥٩٩٨ تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٣ بخصوص الاعتماد الفني والمالي لمنظومة الطرق المائية لمحطة الضخ الرئيسية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بصييا سعة ٣م٤٤٠٠٠ /يوم ومحطة الضخ الرئيسية وخط الطرد والفائض بمحافظة صييا لمنطقة جازان ، مقاوله شركة الجازع للتجارة والمقاولات .

نفيدكم باعتماد المورد الخريف للتوريد من المنظومة من شركة (H&H) PORUGAL وبقدرة (1500 liters , pressure 11bar) وحسب استمارة الاعتماد المرفقة طيا .

ولكم أطيب تحياتي،،،،

مدير الإدارة العامة للمشايخ

م/بندر بن ناصر جبر

٢٦ ذوالقعدة ١٤٣٧